

Nom:	Prénom:	N° de candidat:	Date:

60	Minutes	2	Exercices	7	Pages	28	Points
----	---------	---	-----------	---	-------	----	--------

Moyens auxiliaires autorisés:

- Matériel de dessin
- NIBT 2020 ou NIBT 2020 COMPACT
- Actuelle OIBT et prescriptions des distributeurs d'électricité (PDIE)

Exécutez de préférence les exercices dans l'ordre.

Cotation – Les critères suivants permettent l'obtention de la totalité des points:

- | | | | |
|-------------------------------|------|----|--------|
| • Installation courant fort | max. | 19 | points |
| • Installation courant faible | max. | 9 | points |
| Total | max. | 28 | points |

Barème

6	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1
28,0-27,0	26,5-24,0	23,5-21,0	20,5-18,5	18,0-15,5	15,0-13,0	12,5-10,0	9,5-7,0	6,5-4,5	4,0-1,5	1,0-0,0

Expertes / Experts

Points selon la liste d'évaluation:

Signature
experte/expert 1

Signature
experte/expert 2

Points

Note

.....

Délai d'attente:

Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme
exercice avant le 1^{er} septembre 2023.

Créé par:

Groupe de travail PQ de EIT.swiss pour la profession d'électricienne de montage CFC / électricien de montage CFC

Édité par:

CSFO, département procédures de qualification, Berne

Généralités:

Votre entreprise a été mandatée pour effectuer une rénovation complète d'un appartement de 2,5 pièces dans un immeuble collectif existant. À l'exception de la ligne d'amenée vers la distribution secondaire, aucune installation ne peut être reprise en l'état.

La structure du sol reste la même. Le plafond est baissé de 10 cm. Les passages de câbles ne sont donc possibles que par le plafond et les murs. L'ensemble des murs intérieurs et extérieurs sont crépis après les travaux de rénovation.

1. Description du travail installations à courant fort (plan voir page 6)

Les discussions avec les clients ont déjà eu lieu. Tous les appareils sont tracés sur le plan.

Votre tâche:

- Tracez le plan d'installation courant fort.
- Tracez le plan d'implantation des appareils dans la cuisine, conformément au plan d'installation cuisiniste (symbole déjà dessiné sur plan).

Veillez aux points suivants:

- Les passages de câbles ne sont possibles que par le plafond et les murs.
- Le client ne souhaite aucune boîte de dérivation dans la cuisine, le salon et la salle à manger.
- 3 groupes de luminaires sont prévus.
- Les dimensions des tubes et les sections des conducteurs sont à préciser pour toutes les lignes, sachant que sans indication, les tubes sont de type M20 et les conducteurs de 1,5 mm².
- Câble de commande de la ventilation contrôlée des espaces de vie pour commander la ventilation
(type de câble: Bus 2 x 2 x 0.8mm KNX).
- Le nombre de fils de toutes les lignes est à indiquer.
- Pas de tirage de conducteur pour les raccordements de réserve.
- 8 tubes max. par boîte de dérivation.
- 3 appareils max. (interrupteurs / prises) à mettre en boucle en série.

Couleurs des conduites:

Force / chaleur: rouge
Éclairage / stores: bleu

Légende pour le plan courant fort (appareils):

LL: Lave-linge 230 V / 2.3 kW
SL: Sèche-linge 230 V / 1.8 kW
SS: Sèche-serviettes 230 V / 1.5 kW
VMC: Ventilation contrôlée des espaces de vie 230 V / 1.1 kW
RCS: Répartiteur chauffage au sol 230V
Appareils de cuisine selon plan d'installation du cuisiniste (voir plan page 4)

2. Description du travail installations à courant faible et multimédias (MM) (plan voir page 7)

Votre tâche:

- Complétez les prises MM sur le plan courant faible en tenant compte des souhaits des clients qui figurent ci-dessous. Coordonner les prises en fonction des prises 230 V.
- Établissez le plan d'installation pour le câblage MM et l'interphone vidéo.

Souhaits des clients:

Séjour:

- 1 prise informatique 2 x RJ45 à 8 contacts (MM 1 / 2)

Salle à manger:

- 1 prise informatique 2 x RJ45 à 8 contacts (MM 3 / 4)

Chambres:

- 1 prise informatique 2 x RJ45 à 8 contacts (MM 5 / 6)

Local technique (ventilation contrôlée des espaces de vie):

- 1 prise informatique 1 x RJ45 à 8 contacts (MM 7)

Terrasse:

- 1 prise informatique 1 x RJ45 à 8 contacts (MM 8)


Veiller aux points suivants:

- Les passages de câbles ne sont possibles que par le plafond et les murs.
- L'installation multimédia est à concevoir en étoile avec des tubes de dimensions M25 (type de câble: U/UTP cat.6/4 x 2).
- La ligne d'amenée Swisscom jusqu'au répartiteur MM peut être raccordée à partir du boîtier de jonction existant « mur cage d'escalier » (type de câble: U72MP 1 x 2 x 0.5mm).
- La ligne d'amenée jusqu'à l'interphone vidéo peut être raccordée à partir de l'interrupteur de la porte palière existante au niveau de la porte de l'appartement. (type de câble: G51 AI 3 x 2 x 0.6mm).
- Les dimensions des tubes, types de câbles et numérotation des prises informatique sont à indiquer.

Couleurs des conduites:

Swisscom:	vert
Multimédia:	vert
Interphone:	brun

Plan d'installation cuisine:



Appareils:

- Cuisinière encastrable V-Zug V600 (400V 3~ 16A, max. 11300W)
- Hotte aspirante V-Zug DFSE (230V 10A 205W)
- Lave-vaisselle V-Zug Adora V4000 (230V 10A 2200W)
- Réfrigérateur V-Zug Perfect (230V 10A 80W)


Plan d'installation cuisine

Symboles du plan d'installation:

Légende/Symboles		rouge: force/chaueur	bleu: éclairage/stores	vert: Swisscom/MM	brun: interphone	violet: CATV
	Interrupteur Sch 0					
	Variateur Sch 0					
	Poussoir					
	Interrupteur stores					
	Détecteur mouvement					
	Prise T13					
	Prise 2xT13					
	Prise 3xT13					
	3xT13 / 1x commandée					
	Comb. poussoir-T13					
	Comb. Sch0-T13					
	Ligne dans plafond					
	Ligne dans sol					
	Ligne murale					
	Moteur / stores					
	Amenée DS (Dist. sec.)					
	Amenée DP (Dist. prin.)					
	Éclairage plafond					
	Éclairage mural					
	Éclairage miroir					
	Spot LED					
	LED Luminaire linéaire					
	Boîtier dérivation plafond					
	Boîtier dérivation mural					
	Point de raccordement					
	Thermostat d'ambiance					
	Sonde extérieure					
Symboles de la candidate / du candiat						

Nom:	Prénom:	N° de candidat:	Date:

Plan d'installation courant fort



Nom:	Prénom:	N° de candidat:	Date:

Plan d'installation courant faible et multimédia

